

## 質問回答書

### (「江東区公共用EV充電設備運用モデル事業」運営事業者選定プロポーザル)

No.	資料名	頁	質問内容	回答内容
1	仕様書	1	キュービクルの設置場所はどこか？	キュービクル設置場所は、豊洲シビックセンター6階電気室内です。
2	仕様書	1	電力の引込場所はどこか？	参加申込書提出後、応募資格を有すると認めた場合は、区から参考資料（平面図、配線図、契約電力に係る資料）を提供します。
3	仕様書	1	施設のキュービクルからの電源供給は可能か？また、200kWの空き容量はあるか？	キュービクルからの電源供給は可能ですが、既存の配線をご活用ください。また、200kWの空き容量はありません。
4	仕様書	2	電気を施設のキュービクルから引込む場合、電気代負担は、従量電気代相当のみでよいか？	お見込みの通り、従量電気代相当のみとなります。基本料金の負担はございません。 なお、当該電気代の算定方法や区への支払い方法等については、企画提案書（様式5）のA)事業スキームにて、ご提案ください。
5	仕様書	2	「既存充電設備を撤去して入れ替えること」とあるが、3kW、50kW両方か？	50kWの既存充電設備の撤去は必須とします。3kWの既存充電設備の撤去も可能な場合は、付加提案としてご提案ください。
6	実施要領	1, 3	消費税の分割納付を承認されているため、納税証明書を発行できない。3月に完納予定だが、どの様な書類を提出すれば、参加資格をもらえるか？	分割納付が承認されていることや納期到来分につき滞納がないことがわかる書類をご提出ください。なお、参加資格の有無については提出された参加申込書から総合的に判断いたします。

7	実施要領	5 今回、東京都の補助金を活用したスケジュールを想定して設置を検討している。来年度の東京都の補助金詳細が出ていないため、東京都の補助金が大幅に変更もしくは打ち切りになった場合、再度補助金の要件に沿うよう提案をすることは可能か？	やむを得ない事情がある場合は、区と事業者の協議により、具体的な設置運用方法について、調整することは可能です。ただし、本モデル事業の趣旨に鑑み、区が事業費の全部または一部を負担することはありません。
---	------	--	--