

シックハウス対策確認項目書

		検査・確認事項を○で囲むこと。
居室等	建築材料	<p>1 各居室等の下地における建築材料の種類及び使用面積が、確認図書と同一であることを確認した。</p> <p>2 各居室等の接着剤の種類及び使用面積が、確認図書と同一であることを確認した。</p> <p>3 各居室等の仕上げにおける建築材料の種類及び使用面積が、確認図書と同一であることを確認した。</p> <p>4 各居室等の塗料の種類及び使用面積が、確認図書と同一であることを確認した。</p> <p>5 造り付け家具等の材料の種類及び使用面積が、確認図書と同一であることを確認した。</p> <p>6 その他（ ）</p>
	換気設備	<p>7 各居室等の換気設備において、確認図書の換気計画と同一であることを確認した。（換気ガラリ、アンダーカット等）</p> <p>8 各居室等の換気設備において、確認図書の形状・寸法・規格・機器の性能(換気風量)と同一であることを確認した。</p> <p>9 各居室等の換気設備において、ダクトの配置が確認図書と同一であることを確認した。</p> <p>10 その他（ ）</p>
	その他	11 各居室等の建具及び造り付け家具の種類及び形状が、確認図書と同一であることを確認した。
	建築材料	<p>1 天井裏等の仕上げにおける建築材料の種類が、確認図書と同一であることを確認した。（F☆☆☆以上を使用した場合）</p> <p>2 その他（ ）</p>
	換気設備	<p>3 天井裏等の換気設備において、確認図書の形状・寸法・規格・機器の性能(換気風量)と同一であることを確認した。</p> <p>4 天井裏等の換気設備において、ダクトの配置が確認図書と同一であることを確認した。</p> <p>5 その他（ ）</p>
	その他	6 天井裏等において気密層又は通気止めによって、居室と区画したことを確認した。
		7 その他（ ）