

令和 7 年 6 月 2 5 日

総 務 部 経 理 課

工 事 契 約 状 況 調 書

件 名	江東区立東雲小学校校舎その他電気設備改修工事
1 工 事 場 所	江東区東雲二丁目 4 番 1 1 号
2 工 事 内 容	3 ～ 4 ページのとおり
3 契 約 方 法	一般競争入札
4 契 約 年 月 日	仮契約 令和 7 年 5 月 2 1 日
5 契 約 金 額	5 4 7, 8 0 0, 0 0 0 円
6 工 期	本契約締結の日から令和 8 年 8 月 3 1 日まで
7 契約の相手方	東京都江東区毛利二丁目 3 番 8 号

ヤマト・タツミ建設共同企業体

代表者 会社名 株式会社ヤマト電設

代表取締役 岩花 和司

会社名 有限会社タツミ電気商会

代表取締役 形屋 亮一

8 構成員の経歴

(一) 第一グループ会社名 株式会社ヤマト電設

(1) 会社設立年月日 昭和 5 6 年 4 月 1 日

(2) 現在の資本金 4, 0 0 0 万円

(3) 最近 2 年間ににおける一年平均完成工事高 (電気工事)

1, 4 3 8, 2 8 2, 0 0 0 円

(4) 過去 3 年間ににおける官公庁発注の最高完成工事 (電気工事)

件 名 江東区塩浜福祉プラザ電気設備改修工事

発 注 者 江東区

請負金額 4 6 7, 0 6 6, 6 0 0 円

(ヤマト・タツミ建設共同企業体・7 0 %)

(5) 施工中の本区発注工事（電気工事）

件 名 江東区立小名木川小学校改築電気設備工事
請負金額 415,800,000円
(ヤマト・電交舎建設共同企業体・70%)

(6) 令和6年度における本区発注の最高完成工事（電気工事）

件 名 江東区塩浜福祉プラザ電気設備改修工事
請負金額 467,066,600円
(ヤマト・タツミ建設共同企業体・70%)

(二) 第二グループ会社名 有限会社タツミ電気商会

(1) 会社設立年月日 昭和27年12月27日

(2) 現在の資本金 900万円

(3) 最近2年間における一年平均完成工事高（電気工事）

162,302,500円

(4) 過去3年間における官公庁発注の最高完成工事（電気工事）

件 名 江東区塩浜福祉プラザ電気設備改修工事
発注者 江東区
請負金額 200,171,400円
(ヤマト・タツミ建設共同企業体・30%)

(5) 施工中の本区発注工事（電気工事）

なし

(6) 令和6年度における本区発注の最高完成工事（電気工事）

件 名 江東区塩浜福祉プラザ電気設備改修工事
請負金額 200,171,400円
(ヤマト・タツミ建設共同企業体・30%)

9 出資割合 70%：30%

工事件名：江東区立東雲小学校校舎その他電気設備改修工事

工事場所：東京都江東区東雲二丁目4-11

工事期間：契約確定日から令和8年8月31日まで

敷地面積：10,588m²

建物概要：

棟名	構造	階数	延べ面積	基礎	工事種別
校舎棟	鉄筋コンクリート造	4	4,958m ²	杭	改修
昇降機棟	鉄骨造	4	42m ²	杭	増築
プール棟	鉄筋コンクリート造	1	107m ²	杭	改修
屋内運動場棟	鉄骨造一部 鉄筋コンクリート造	1	566m ²	杭	改修
増築校舎棟	鉄筋コンクリート造	4	2,305m ²	杭	改修
その他付属棟	鉄骨造	1	29m ²	直接	増築等

工事概要

受変電設備

高圧引込ケーブル及びキュービクルの更新

幹線設備

電灯分電盤、動力盤類及び幹線ケーブルの更新

増築校舎棟は電灯分電盤及び動力盤類のみ更新（幹線ケーブル再利用）

動力設備

動力盤以降機器類までの配管・配線の更新

増築校舎棟は配管・配線再利用

電灯コンセント設備

照明器具類をLED化、配線器具類及び配管・配線の更新

増築校舎棟は照明器具類及び配線器具類のみ更新（配管・配線再利用）

電話設備

配管の更新

LAN設備

配管の更新

増築校舎棟は配管再利用

放送設備

非常放送装置、拡声器類及び配管・配線の更新

増築校舎棟は機器類のみ更新（配管・配線再利用）

インターホン設備

ドアホン、モニター付インターホン親機及び配管、配線の更新

増築校舎棟は機器類のみ更新（配管・配線再利用）

トイレ呼出表示設備

トイレ用呼出釦、表示灯、復旧釦及び配管・配線の新設

増築校舎棟は機器類のみ更新（配管・配線再利用）

テレビ共聴視設備

テレビ機器類及び配管・配線の更新

増築校舎棟は機器類のみ更新（配管、配管再利用）

電気錠配管設備

電気錠主装置及び電気錠の配管を更新（機器、配線は建築工事）

防犯カメラ設備

防犯カメラ、モニター受像器類及び配管・配線の更新

電気時計設備

時計機器類及び配管・配線の更新

機械警備配管設備

配管の更新

増築校舎棟は配管再利用

自動火災報知設備

受信機、感知器類及び配管・配線の更新

増築校舎棟は機器類のみ更新（配管・配線再利用）

避雷設備

避雷突針の更新

撤去工事

既存設備の撤去及び発生材の処分

一般競争入札の結果

下記の件につきまして、一般競争入札に付しましたところ、以下のとおり落札いたしました。

記

- 1 件 名 江東区立東雲小学校校舎その他電気設備改修工事
- 2 工事場所 江東区東雲二丁目4番11号
- 3 工 期 令和8年8月31日まで
- 4 入札方法 制限付一般競争入札（総合評価方式）
- 5 内容説明 令和7年4月15日 設計図書送付による
- 6 開 札 日 令和7年5月21日 電子入札サービスによる

参加希望業者並びに入札結果

第 1 回

業者数	業 者 名	第 1 回					
		順位	金 額	施工能力 評価点	地域 貢献点	価格点	評価値
1	ヤマト・タツミ建設共同企業体	1	円 498,000,000	19.9	4.25	4.889	29.039
2	新和・栄和建設共同企業体	2	円 523,600,000	17.35	4.25	0.000	21.600
3	東豊・morioka建設共同企業体	辞退		15.3	2.75	-	-
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

本件入札金額は、消費税・地方消費税抜きの金額です。
 本件入札にかかる申込価格は、上記に記載してある金額に100分の10に相当する金額を加算したものです。
 なお、契約金額は547,800,000円(内消費税・地方消費税額49,800,000円)です。