

令和 7 年 3 月 1 0 日
こども未来部保育政策課

亀戸第二保育園における停電対応について

1 経緯

令和 6 年 1 1 月 2 7 日（火）、江東区亀戸第二保育園がある江東区青少年交流プラザ全館にて、施設に電力を供給する高圧ケーブルの不良を原因とした停電が発生し、電気、ガス、水道、電話回線等が使用不可となった。

2 区の対応

令和 6 年 1 1 月 2 7 日	停電発生 給食メニュー変更等緊急対応 亀戸保育園での園児受け渡しを実施
1 1 月 2 8 日	近隣園にて分散保育開始 1 ～ 3 歳児 わかば保育園 4 歳児 亀戸保育園 5 歳児 大島第三保育園
1 2 月 5 日	青少年交流プラザ全館復旧 本園舎での保育再開

3 今後について

- ・関係課と連携しながら同様のリスクがある施設の有無を調査
- ・災害時での対応を再点検し、必要な物品等を検討
- ・近隣園での連携・協力体制を強化